

HKN.6030.12.1.2017



Ciechanów, 2017.02.28.

Nr. rej. 371/2017

Wójt Gminy Grudusk

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Grudusk informuje, że wodociąg ten w 2016 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza i manganu z zastosowaniem filtracyjnych złóż kwarcowych i aeratora ciśnieniowego.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Grudusk produkujący wodę w ilości 207,8 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 19,1 km, **zaopatruje** ok. 1585 **mieszkańców 7 miejscowości gm. Grudusk:** Borzuchowo, Grudusk, Grudusk Borzuchowo, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Sokółowo, Sokólnik.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.