

HKN.6030.17.1.2019

P. R. Czapliński

Ciechanów, 2019.02.27.



Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji w strefie zaopatrzenia wodociągu Wiksin informuje, że wodociąg w 2018 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza i manganu z zastosowaniem złóż filtracyjnych oraz aeratorów ciśnieniowych.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Wiksin produkujący wodę w ilości 109 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 19,5 km, **zaopatruje** ok. 660 mieszkańców 6 miejscowości gm. Grudusk: Grudusk Olszak, Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grudusk
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.