

HKN.6030.17.2.2020

Ciechanów, 2020.04.23

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,
ul. Nowa 40, 06-500 Mława



nr. rej. 580/2020

Dotyczy wodociągu Wiksin

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

dokonując analizy **sprawozdań z badań** nr 823/20, 824/20 z dnia 23.03.2020 r. i nr 822/20 z 01.04.2020 r. **próbek wody** pobranych 18.03.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach **wodociągu Wiksin**, informuję że w **1 kontrolowanym punkcie zgodności (SUW - woda uzdatniona podawana do sieci)** nie stwierdzono przekroczenia zawartości manganu.

Zgodnie decyzją Nr HKN-30/19 z 29.03.2019 r. zmienioną decyzją HKN-30/19/Z z 31.05.2019 r. i zmienioną decyzją HKN-30/19/Z/I z dnia 20.11.2019 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wiksin należy wyeliminować ponadnormatywne zawartości manganu w terminie do 31 lipca 2020 r.

Uwzględniając powyższe ustalenia, informuję że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego **badania wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej wg uzgodnionych harmonogramów powinny uwzględniać kwestionowany parametr (Mn) objęty ww. decyzją.**

Ewentualne uznanie wcześniejszego wykonania przedmiotowej decyzji – stwierdzenia bezwarunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Wiksin warunkuje wykazanie stabilności chemicznej wody w zakresie zawartości manganu we wszystkich pkt zgodności wraz z wnioskiem ZUW dla Potrzeb Rolniczych w Mławie.

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 3.) Wójt Gminy Grudusk
- 4.) aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wioletta Krawczyk